



115569, г. Москва,
ул. Маршала Захарова, дом 6 корп.3
Тел/факс: 8 (495) 923-77-67
e-mail: aquatrol@aquatrol.ru

Таблица программирования блока управления 293 - 742 Logix - фильтр
для объекта _____
Параметры баллона _____, Fe _____ Мг-экв/л.

№ пр-мы	Описание переменной	Диапазон значений	Установленное значение	Примечание
	Тип блока	255,263,268,273,278,293,298	293	трехцикловый
	Объем загрузки в литрах	255 - 5-100 268 - 5-100 278 - 70-200 298 - 75-700	300	
Уровень программирования №2				
Нажмите и удерживайте кнопки Вверх и Вниз в течении 5 сек.				
P1	Время суток	00.00-23.59	-	
P2	День недели	-	-	
P3	Время начала регенерации	00.00-23.59	2.00	
P4	Число дней между регенерациями	0,5-99,0		Значение «0» отменяет временной интервал
P5	Дни недели с конкретной регенерацией	-		Если P4=0, то можно задать регенерацию в определенный день недели
P6	Длительность обратной промывки	0 -99		(Изменяемо)
P9	Единицы измерения	0-1	1	(0=English ,1=Metric)
P10	Режим работы часов	0-1	1	0 – 12 часов 1 – 24 часа
P11	Промежуток между обслуживаниями (месяц)	0-250	-	(Изменяемо)
P12	Длительность сигнала начала принудительной регенерации (сек)	3-250	-	(Изменяемо)
Циклы регенерации				
Нажмите и удерживайте кнопки Set и Вверх в течении 5 сек.				
C1	Продолжительность обратной промывки (мин.)	0-200	-	Контроллер определяет автоматически (Изменяемо)
C5	Продолжительность быстрой промывки №1.	0-200	3	Хранится в памяти контроллера (Изменяемо)